



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AIO64.B.00492/23

Серия **RU** № **0458030**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Адрес места осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Регистрационный номер RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015. Телефоны: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор». Место нахождения: 115409, Россия, г. Москва, улица Кошкина, дом 12, корпус 3, этаж 1, помещение 1Н, офис 2. Адрес места осуществления деятельности: 302507, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, д. Конёвка. ОГРН: 1187746970510. Телефон: 7(495)4-112-911. Адрес электронной почты: infoognedekor@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор». Место нахождения: 115409, Россия, г. Москва, улица Кошкина, дом 12, корпус 3, этаж 1, помещение 1Н, офис 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 302507, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, д. Конёвка.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные металлические дымогазонепроницаемые двупольные типа ДПМ-ОГНЕДЕКОР-02/60К, толщиной (створки не менее 61 мм, коробки не менее 76 мм) сплошные и со светопрозрачным заполнением менее 25% площади заполняемого проема в свету (стекло многослойное огнестойкое марки PFG-60 «ProFireGlass», ТУ 5923-005-38208660-2013 с изм.1, толщиной не менее 26 мм), с автоматическим порогом. Габаритные размеры дверей: по ширине от 1400 мм до 2450 мм, по высоте от 1800 мм до 3000 мм. Предел огнестойкости EIS 60 при установке в ограждающую конструкцию с высокой степенью жесткости. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.11.23-027-34698822-2023 «Двери противопожарные металлические ДПМ-Огнедекор-02/60К».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства № 2730/АА от 20.03.2023., ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AIO64 (Варлаков Евгений Олегович). Протокол испытаний №2/К142 от 13.06.2023. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» (п. 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Срок хранения дверей один год при соблюдении условий хранения по ГОСТ 31173-2016. Срок службы дверей 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.06.2023 **ПО** 13.06.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Далбинш Игорь Илгонович

М.П.

Афанасьев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)