



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00245/21

Серия **RU** № **0337657**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор» (ООО «Огнедекор»). Место нахождения: 115477, Россия, г. Москва, пр-кт Пролетарский, д. 24, эт. 1, пом. I, ком. 21. Место осуществления деятельности: 302507, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, д. Конёвка. ОГРН: 1187746970510. Телефон: +7(495)4-112-911. Адрес электронной почты: infoogneдекор@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор» (ООО «Огнедекор»). Место нахождения: 115477, Россия, г. Москва, пр-кт Пролетарский, д. 24, эт. 1, пом. I, ком. 21. Место осуществления деятельности: 302507, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, д. Конёвка.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери противопожарные дымогазонепроницаемые остекленные однопольные типа ДПО-ОГНЕДЕКОР-01/60 и двухпольные типа ДПО-ОГНЕДЕКОР-02/60, из стального профиля (ООО «Огнедекор») толщиной (для створки не менее 50 мм, для коробки не менее 73 мм), со светопрозрачным заполнением более 25% площади заполняемого проема в свету (стекло многослойное огнестойкое марки PFG-60 «ProFireGlass», ТУ 5923-005-38208660-2013 с изм.1, толщиной не менее 26 мм), с автоматическим порогом. Габаритные размеры однопольных дверей: по ширине от 800 мм до 1250 мм, по высоте от 1500 мм до 2550 мм, двухпольных дверей: по ширине от 1250 мм до 2000 мм, по высоте от 1500 мм до 2550 мм. Предел огнестойкости EIWS 60. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.11.23-001-34698822-21 «Двери противопожарные остекленные ДПО-Огнедекор-01/60, 02/60». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 7308 30 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№2/К135, 2/К136 от 29.09.2021, Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2488/АА от 16.08.2021, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации RA.RU.10АЮ64.

Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» (п. 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Условия хранения дверей – по группе Ж2 ГОСТ 15150. Установленный срок службы дверей без актов вандализма - не менее 10 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 30.09.2021 **ПО** 29.09.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Далбинш Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)