



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00049

№ ПС 005775

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор»
115477, Россия, г. Москва, пр-кт Пролетарский, д. 24, эт. 1, пом. I, ком. 21.
ОГРН 1187746970510.
Телефон: +7(495)411-29-11. Адрес электронной почты: infoognedekor@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ДВР центр»
Фактический адрес производства: 302507, Россия, Орловская обл., Орловский р-н,
Платоновское с/п, д. Конёвка. ОГРН 5117746039351.
Телефон: +7(495)411-29-11. Адрес электронной почты: info@dwrcenter.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахожде-
ния органа по сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ». ОГРН 1165047060001.
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Двери противопожарные остекленные однопольные типа ДПО-ОГНЕДЕКОР-01/60 и двупольные типа ДПО-ОГНЕДЕКОР-02/60, из стального профиля (производства ООО «ДВР центр») со светопрозрачным заполнением более 25% заполняемого проема (стекло многослойное огнестойкое марки PFG-60 «ProFireGlass», ТУ 5923-005-38208660-2013 с изм.1, толщиной не менее 28 мм), изготовленные в соответствии с ТУ 5262-016-38208660-15. Габаритные размеры однопольных дверей: по ширине от 800 мм до 1250 мм, по высоте от 1500 мм до 2400 мм, двупольных дверей: по ширине от 1250 мм до 1800 мм, по высоте от 1500 мм до 2400 мм.
Код ОКПД 2: 25.12.10. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» (с Изм. № 1):
Предел огнестойкости S 60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №67ГД-20 от 04.09.2020 г., Испытательная лаборатория ООО «ГОСТТЕСТ» (ИЛ ООО «ГОСТТЕСТ»), свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК.RU.21ПБ21 до 07.08.2023 г., 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок. Тел./факс: +7 (495) 645-52-60, e-mail: zos09@mail.ru.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

1. ТУ 5262-016-38208660-15;
2. Сертификат соответствия № RU C-RU.АЮ64.В.00202/19 выдан 11.07.2019 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт»;
3. Акт о результатах анализа состояния производства №51/АО от 20.08.2020 г., Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ», № ССБК RU.ПБ30 до 25.02.2022 г., 141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.09.2020 г. по 13.09.2023 г. и и

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

Е.И. Семерикова
Ф.И.О.

