

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00329/22

Серия **RU** № **0384050**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор». Место нахождения: 115409, Россия, г. Москва, улица Кошкина, дом 12, корпус 3, этаж 1, помещение 1Н, офис 2. Место осуществления деятельности: 302507, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, д. Конёвка. ОГРН: 1187746970510. Телефон: 7(495)4-112-911. Адрес электронной почты: infoognedekor@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор». Место нахождения: 115409, Россия, г. Москва, улица Кошкина, дом 12, корпус 3, этаж 1, помещение 1Н, офис 2. Место осуществления деятельности: 302507, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, д. Конёвка.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери противопожарные остекленные двупольные типа ДПО-ОГНЕДЕКОР-02/60, из стального профиля (ООО «Огнедекор») толщиной для створки не менее 68,5 мм, для коробки не менее 94 мм. со светопрозрачным заполнением более 25% площади заполняемого проема в свету (стекло многослойное огнестойкое марки PFG-60 «ProFireGlass», ТУ 5923-005-38208660-2013 с изм.1, толщиной не менее 30 мм), с автоматическим порогом. Габаритные размеры двупольных дверей: по ширине от 1800 мм до 2950 мм, по высоте от 1800 мм до 2900 мм. Предел огнестойкости EIWS60. Продукция изготовлена в соответствии ТУ 25.11.23-004-34698822-22 «Двери противопожарные остекленные ДПО-Огнедекор-01/60, 02/60». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 300000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Акт о результатах анализа состояния производства № 2488/АА от 16.08.2021. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64. Протокол испытаний №2/К084 от 20.05.2022, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» (п. 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Срок хранения дверей один год при соблюдении хранения по ГОСТ 31173-2016. Срок службы дверей 10 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 31.05.2022 **ПО** 30.05.2027  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

Далбицкий Игорь Илгонович (Ф.И.О.)