



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00528/23

Серия **RU** № **0458068**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Адрес места осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Регистрационный номер RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015. Телефоны: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор». Место нахождения: 115409, Россия, г. Москва, муниципальный округ Москворечье-Сабурово вн. тер. г., ул. Кошкина, д.12, к.3, этаж/помещ. 1/1н офис 2. Место осуществления деятельности: 302507, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, д. Конёвка. ОГРН: 1187746970510. Телефон: 7(495)4-112-911. Адрес электронной почты: infoognedekor@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор». Место нахождения: 115409, Россия, г. Москва, муниципальный округ Москворечье-Сабурово вн. тер. г., ул. Кошкина, д.12, к.3, этаж/помещ. 1/1н офис 2. Место осуществления деятельности: 302507, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, д. Конёвка.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные остекленные двупольные типа ДПО-ОГНЕДЕКОР-02/60, из стального профиля (ООО «Огнедекор») толщиной (для створки не менее 50 мм, для коробки не менее 73 мм) со светопрозрачным заполнением более 25% площади заполняемого проема в свету (стекло многослойное огнестойкое марки PFG-60 «ProFireGlass», ТУ 5923-005-38208660-2013 с изм.1, толщиной не менее 26 мм) с автоматическим порогом, со скрытыми петлями. Габаритные размеры двупольных дверей: по ширине от 1250 мм до 2000 мм, по высоте от 1500 мм до 2450 мм. Предел огнестойкости EIW 60. Продукция изготовлена в соответствии ТУ 25.11.23-001-34698822-21с изм.1 «Двери противопожарные остекленные ДПО-Огнедекор-01/60, 02/60»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 2730/АА от 20.03.2023., ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Варлаков Евгений Олегович).
Протокол испытаний №2/К211 от 14.08.2023. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Условия хранения дверей – по группе Ж2 ГОСТ 15150. Установленный срок службы дверей без актов вандализма - не менее 10 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.08.2023 **ПО** 21.08.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

Далбин Игорь Илгонович

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)