

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00294/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010544

Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор».
Место нахождения и место осуществления деятельности: 115477, Россия, г. Москва, пр-кт Пролетарский, д. 24, эт. 1, пом. I, ком. 21. ОГРН: 1187746970510.
Телефон: +7(495)4-112-911. Адрес электронной почты: info@dwrcenter.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДВР центр».
Место нахождения: 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1.
Место осуществления деятельности: 302507, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, д. Конёвка. Телефон: +7(495)4-112-911. Адрес электронной почты: info@dwrcenter.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Люки противопожарные остекленные одностворчатые типа ЛПО-ОГНЕДЕКОР-60, из стального профиля (производства ООО «ДВР центр») со светопрозрачным заполнением более 25% площади закладываемого проема в свету (светопрозрачное заполнение - стекло многослойное огнестойкое марки PFG-60 «ProFireGlass», ТУ 5923-005-38208660-2013 с изм.1, толщиной не менее 24 мм, в составе огнестойкого двухкамерного стеклопакета общей толщиной не менее 34 мм) габаритными размерами по ширине 750 мм, по высоте 1550 мм, изготовленные по ТУ 5262-009-38208660-2014.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EIW 60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/К0700 от 22.10.2019, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8762/АО от 05.06.2019, Орган сертификации «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.10.2019 по 24.10.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

И.И. Далбинш
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

А.В. Рябова
инициалы, фамилия

