

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ64.B.01240

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0019879

Общество с ограниченной ответственностью «ДВР центр». ОГРН: 5117746039351.  
Юридический адрес: 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1.  
Фактический адрес: 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1.  
Телефон: +74954112911. Факс: +74955103206. Адрес электронной почты: info@dwrcenter.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ДВР центр».  
Юридический адрес: 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1.  
Фактический адрес: 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1.  
Телефон: +74954112911. Факс: +74955103206. Адрес электронной почты: info@dwrcenter.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12А. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26. Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Конструкции светопрозрачные: окна противопожарные типов ОП-ОГНЕДЕКОР-30, ОП-ОГНЕДЕКОР-45, ОП-ОГНЕДЕКОР-60, изготавливаемые по ТУ 5262-006-38208660-13, из стальных профилей со светопрозрачным заполнением из стекла многослойного огнестойкого с заполнением межстекольного пространства полимерной композицией, марки PFG (ProFireGlass – Россия, ТУ 5923-005-38208660-13).  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ Р 53308-2009. Предел огнестойкости в зависимости от типа светопрозрачного заполнения:

- 1) ОП-ОГНЕДЕКОР-30 (стекло марки PFG-30, толщиной не менее 16 мм) – EIW 30;
- 2) ОП-ОГНЕДЕКОР-45 (стекло марки PFG-45, толщиной не менее 20 мм) – EIW 45;
- 3) ОП-ОГНЕДЕКОР-60 (стекло марки PFG-60, толщиной не менее 24 мм) – EIW 60.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

1. Протоколы испытаний № 2/К2415-ФЗ, № 2/К2416-ФЗ, № 2/К2417-ФЗ от 16.04.2018 г. Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт». № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8250-ОП от 21.02.2018 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.  
Схема сертификации 4с

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.04.2018 по 17.04.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

*Санкина*  
подпись

Л.Л. Санкина  
позиция, фамилия

Эксперт (эксперты)

*Рябова*  
подпись

А.В. Рябова  
позиция, фамилия

