



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00437

№ ПС 005086

код ОК 034-2014: 25.12.10.000  
код ТН ВЭД России:

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор».  
Место нахождения и место осуществления деятельности: 115477, Россия, г. Москва,  
пр-кт Пролетарский, д. 24, эт. 1, пом. I, ком. 21. ОГРН: 1187746970510.  
Телефон: +7(495)4-112-911. Адрес электронной почты: info@dwrcenter.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДВР центр».  
Место нахождения: 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1, эт. 1,  
пом. 5, ком. 2. Место осуществления деятельности: 302507, Россия, Орловская обл.,  
Орловский р-н, Платоновское с/п, д. Конёвка.  
Телефон: +7(495)4-112-911. Адрес электронной почты: info@dwrcenter.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 16.04.2022, Орган по сертификации продукции «Полисерт»  
АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул.  
Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Перегородки противопожарные остекленные секционные из стального профиля (ООО  
«ДВР центр») со светопрозрачным заполнением более 25% площади заполняемого  
проема в свету, типов ППО-ОГНЕДЕКОР-45 (остекление – стеклопакет на основе  
огнестойкого стекла марки PFG «ProFireGlass» ТУ 5923-005-38208660-2013 изм.1 с  
заполнением межстекольного пространства полимерной композицией, толщиной не  
менее 22 мм) и ППО-ОГНЕДЕКОР-60 (остекление – стеклопакет на основе  
огнестойкого стекла марки PFG «ProFireGlass» ТУ 5923-005-38208660-2013 изм.1 с  
заполнением межстекольного пространства полимерной композицией, толщиной не  
менее 26 мм), изготовленные в соответствии с ТУ 5284-014-38208660-15, КД ППО-  
Огнедекор-45.00.000, КД ППО-Огнедекор-60.00.000. Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие  
конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел  
огнестойкости в зависимости от типа перегородки и применяемого остекления:  
1. ППО-ОГНЕДЕКОР-45 (толщина стеклопакета не менее 22 мм)- EIW 45,  
2. ППО-ОГНЕДЕКОР-60 (толщина стеклопакета не менее 26 мм)- EIW 60.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ


1) Протоколы испытаний № К057, № К058 от 20.04.2020, ИЦ «Политест» АНО по  
сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 16.04.2022. 2) Акт о  
результатах анализа состояния производства № 477/АО от 05.06.2019, ОС  
«Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 16.04.2022.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 20.04.2020 г. ПО 19.04.2023

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
Органа по сертификации

  
(подпись) И.И. Далбин

Эксперт (эксперты)

  
(подпись) А.В. Рябова

