

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.01225

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019878

Общество с ограниченной ответственностью «ДВР центр». ОГРН: 5117746039351.
Юридический адрес: 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1.
Фактический адрес: 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1.
Телефон: +74954112911. Факс: +74955103206. Адрес электронной почты: info@dwrcenter.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДВР центр».
Юридический адрес: 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1.
Фактический адрес: 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1.
Телефон: +74954112911. Факс: +74955103206. Адрес электронной почты: info@dwrcenter.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12А. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ворота противопожарные металлические откатные марки ВПО-ОГНЕДЕКОР-90К, выпускаемые по ТУ 5284-004-38208660-12,
КД ВПО-Огнедекор-90К/01, глухие или с дверью противопожарной, с возможностью дополнительного оснащения огнестойкой вентиляционной решеткой или без вентиляционной решетки, с люком для прокладки пожарных рукавов или без люка.
Приложение бланк № 0015397.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.11.23.119

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.),
ГОСТ Р 53307-2009. Предел огнестойкости EI 90.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/К2302-ФЗ от 02.03.2018 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8249-ОП от 21.02.2018 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.03.2018 по 19.03.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Рябова

инициалы, фамилия